



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

COMANDO DI FROSINONE
Res adversas lacesso

SUAP COMUNE DI PALIANO (FR)

TRASMESSO VIA PEC

Oggetto: Pratica n. 28887 - Ditta SAIS IMMOBILIARE S.R.L.
Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m² con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg - oltre 3.000 m²
DEPOSITO DI MERCI COMBUSTIBILI
Comune di PALIANO (FR), Via Praga SNC
Attività principale: 70.2.C dell'All. I del D.P.R. 1 agosto 2011, n.151
Attività secondaria: //
COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA AI SENSI DELL'ART. 10BIS DELLA L.N. 241/90

Con riferimento alla istanza di valutazione del progetto in oggetto, acquisita agli atti del Comando al prot. n. 9087 del 01.08.2024, si trasmette la relativa comunicazione di ratifica, ai sensi dell'Art. 10 bis della L.N. 241/90, istruita nell'ambito del procedimento di valutazione progetto, ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011, dal funzionario incaricato.

per il Comandante
Il Responsabile Area Prevenzione Incendi e Sicurezza Tecnica
(DV Giovanni REZOAGLI)
(firmato digitalmente ai sensi di legge)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

COMANDO DI FROSINONE
Res adversas lacesso

VALUTAZIONE DEL PROGETTO *Ai sensi dell'art.3 del DPR 151/2011* COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART.10BIS DELLA L.N.241/90

Oggetto: Pratica n. 28887 - Ditta SAIS IMMOBILIARE S.R.L.
Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m² con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg - oltre 3.000 m²
DEPOSITO DI MERCI COMBUSTIBILI
Comune di PALIANO (FR), Via Praga SNC
Attività principale: 70.2.C dell'All. I del D.P.R. 1 agosto 2011, n.151
Attività secondaria: //
COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA AI SENSI DELL'ART. 10BIS DELLA L.N. 241/90

Con riferimento all'istanza in oggetto specificata, relativa alla richiesta di valutazione progetto, presentata dalla Soc. SAIS IMMOBILIARE S.r.l. ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011, ed acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 9087 del 01.08.2024, si comunica che dalla verifica della documentazione pervenuta in allegato alla istanza e con riferimento alle indicazioni tecniche riportate del DM 3/8/2015 e s.m.i., è emerso che l'istanza in parola non può essere accolta con esito favorevole.

Pertanto, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241 del 7/9/1990, si comunicano di seguito i relativi motivi ostativi all'accoglimento:

1. Livello di prestazione proposto per la misura S.6 (Livello III – sola protezione interna) non adeguatamente giustificato in relazione alla curva RHR adottata ($\delta\alpha = 3$ – curva fast); in particolare tale dato appare incongruente con la possibilità di controllo dell'incendio con la sola rete idranti, in relazione:
 - all'altezza d'impilamento pari a 5 mt ed alla conseguente possibilità di avvicinamento in caso d'incendio alle scaffalature
 - all'adozione del livello II di prestazione della misura S.2, non congruo con il mantenimento dei requisiti strutturali compatibili con l'intervento delle squadre di soccorso
 - all'elevato valore del carico d'incendio specifico di progetto qfd, fino a 1.800 Mj/mq
2. Presenza di opera da costruzione con livello I di prestazione della misura S.2, non giustificata ai sensi del DM 03.08.2015 e s.m.i.

Si rappresenta che ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90 sarà possibile inoltrare al Comando scrivente osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della presente.

Si rende noto che in mancanza della presentazione delle suddette integrazioni e/o osservazioni, trascorsi dieci giorni dalla notifica della presente, l'istanza verrà archiviata, intendendo il procedimento concluso con esito negativo.

Il Funzionario Istruttore
IAE Ferdinando NALLI
(firmato digitalmente ai sensi di legge)